

115年度法務部調查局建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降(電 梯)設備	消防 設備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主 機及冷卻水 塔	機械停 車設備	(污水處 理場(含 設備)	機關內通 行道路	擋土牆(含 地錨)	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
中華園區- 廉政大樓、 中華大樓、科 技大樓、行政 大樓、國際大 樓、勤務大樓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	
生活園區- 生活大樓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	
青溪園區- 電監大樓、 宿舍大樓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	

備註:已完成✓、辦理中△(應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成X(已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及/

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名 稱	建築物地址	依法應申報 頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部調查局 -青溪園區	新北市新店區中生路40 號	每2年1次	正安公共安全檢 查股份有限公司	新北市政府	113年	113年5月30日 至115年3月31 日	
2	法務部調查局 -局本部	新北市新店區中華路 74、125號	每2年1次	正安公共安全檢 查股份有限公司	新北市政府	113年	113年12月30日 至115年12月31 日	

備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項 次	單位名 稱	設置地 點	使用許可證號	依法應 申報頻 率	專業廠 商	檢查機構	有效期 限	保養 頻率	下半年度實際保養日期						備註
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1	法務部 調查局	新北市 新店區 中華路 74號(科 技大樓)	040015843	半年1 次	台灣奧 的斯電 梯股份 有限公 司	台灣奧的 斯電梯股 份有限公 司	115年6 月30日	每月 至少 一次	8 16	4 19	2 15	3 15	7 18	1 15	
2	法務部 調查局	新北市 新店區 中華路 74號(中 華大樓)	040000708	半年1 次	台灣三 菱電梯 股份有 限公司	台灣三菱 電梯股份 有限公司	114年8 月16日	每月 至少 一次	8 28	1 20	3 16	8 17	4 19	9 23	
3	法務部 調查局	新北市 新店區 中華路 74號(行 政大樓)	040048480	半年1 次	日立永 大電梯 股份有 限公司	日立永大 電梯股份 有限公司	114年5 月8日	每月 至少 一次	1 17	1 15	1 15	1 16	3 17	1 16	
4	法務部 調查局	新北市 新店區 中華路 74號(廉 政大樓)	040052898(2 臺)	1年1次	日立永 大電梯 股份有 限公司	日立永大 電梯股份 有限公司	114年 12月11 日	每月 至少 一次	1 17	1 15	1 15	1 16	3 17	1 16	
5	法務部 調查局	新北市 新店區 中華路 125號 (生活園 區)	040041388	1年1次	台灣三 菱電梯 股份有 限公司	台灣三菱 電梯股份 有限公司	114年 11月1 日	每月 至少 一次	8 28	1 20	3 16	8 17	4 19	9 23	

6	法務部調查局	清溪園區	040077609	半年1次	台灣三菱電梯股份有限公司	台灣三菱電梯股份有限公司	114年6月14日	每月至少一次	828	120	316	817	419	923	
---	--------	------	-----------	------	--------------	--------------	-----------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部調查局	新北市新店區中華路74號	捌拾肆店使字壹壹玖陸號等	B3-8F/共11層	1年1次	114	唯安消防安全設備有限公司	消士證字第0296號	符合	2025/6/16	115年5月底前	
2	法務部調查局-生活大樓	新北市新店區中華路125號	82店使字第1219號	B2-7F/共9層	1年1次	114	唯安消防安全設備有限公司	消士證字第0296號	符合	2025/6/16	115年5月底前	
3	法務部調查局-青溪電監大樓(含幹部訓練所青溪園區)	新北市新店區中生路40號	捌拾柒店使字第貳零肆號等	B2-5F/共7層	1年1次	114	唯安消防安全設備有限公司	消士證字第0296號	符合	2025/6/14	115年5月底前	

備註:請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部調查局	新北市新店區中華路74號	01616200113	廣信電機顧問企業有限公司	DD500613	114年11月15日	停電檢驗	合格	114年12月5日	115年6月底前	每月一次	
2	法務部調查局-生活大樓	新北市新店區中華路125號	01616400115	廣信電機顧問企業有限公司	AC500158-2	114年11月15日	停電檢驗	合格	114年12月5日	115年6月底前	每月一次	
3	法務部調查局-青溪電監大樓(含幹部訓練所青溪園區)	新北市新店區中生路40號	01885900119	廣信電機顧問企業有限公司	DD500609	114年11月15日	停電檢驗	合格	114年12月5日	115年6月底前	每月一次	

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。