

114年度法務部調查局屏東縣調查站建築類公共設施維護辦理情形總表

| 建築物之維護關鍵項目 | | | | | | | | 建築物附屬設施 | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------|----------|-------------|-----------|-----------------|------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|----|----|
| 項次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 備註 |
| 項目 | 建築物 公共安 全檢查 | 昇降(電 梯)設備 | 消防設 備 | 高低壓電 力設備 | 自來水 水塔 | 空調冰水主機 及冷卻水塔 | 機械停 車設備 | (污水處 理場(含 設備) | 機關內通 行道路 | 擋土牆(含 地錨) | 機關內路邊 停車場及其 遮雨棚 | 圍牆 | |
| 辦公建築 物 辦理情形 | ✓ | / | ✓ | ✓ | △ | / | / | / | ✓ | / | ✓ | ✓ | |

備註:已完成 ✓、辦理中 △ (應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成 X (已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及 /

附表一

| 建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表 | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|-----------|-------------|-------------------------|------------------|------|-------------------------------|----|
| 項次 | 申報建築物名 稱 | 建築物地址 | 依法應申報 頻率 | 專業檢查機構 | 查核機構 (主管建築機構) | 年度 | 有效期限 | 備註 |
| 1 | 法務部屏東縣 調查站 | 屏東市合作街51號 | 每4年1次 | 宏國建築物公共 安全檢查有限公 司 | 內政部營建署 | 114年 | 114年12月31日 至118年12月31 日 | |

備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

| 昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|------|------------|-----------------|------|------|----------|----------|------------|----|----|----|
| 項 次 | 單位名 稱 | 設置地點 | 使用許 可證號 | 依法應 申報頻 率 | 專業廠商 | 檢查機構 | 有效期 限 | 保養 頻率 | 下半年度實際保養日期 | | | 備註 |
| | | | | | | | | | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 無 | | | | | | | | | | | | |

備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

| 消防安全設備檢修申報辦理情形表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-------|------------|------------|-------------|----------|---------|-------|----------|----------|--------------|----|
| 項次 | 場所名稱 | 場所地址 | 使用執 照字號 | 申報場 所樓層 | 依法應申 報頻率 | 申報 年度 | 檢修機構或人員 | 證書字號 | 檢修 結果 | 申報日期 | 下次檢修 申報日期 | 備註 |
| 1 | 法務部屏 | 屏東市合作 | 079屏建 | B1F~4F | 1 年1 次 | 114 | 忠一企業社 | 消士證字第 | 符合 | 2024/4/3 | 115 年 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|-------------------|--|--|--|--|-------|--|-----|--|
| | 東縣調查 站 | 街51號 | 管使字 第3103 號 | | | | | 6384號 | | 5月前 | |
|--|-----------|------|-------------------|--|--|--|--|-------|--|-----|--|

備註：請確實依「**消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法**」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「**消防安全檢修申報書受理單**」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

備註：

一、請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。

二、依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第5條第1項第三款規定，用電場所應依下列規定置專任電氣技術人員：低壓受電且契約容量達五十瓩以上之工廠、礦場或供公眾使用之建築物，應置初級電氣技術人員。經查，本站雖為供公眾使用之建築物，惟契約容量僅四十瓩，依規定暫毋須置任電氣技術人員。