

113年度法務部調查局桃園市調查處建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降（電 梯）設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	（污水處 理場（含 設備）	機關內通 行道路	擋土牆（含 地錨）	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
辦公大樓 辦理情形	√	√	√	√	/	/	√	/	√	/	√	√	
備註：已完成√、辦理中△（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /													

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構（主管建築機構）	年度	有效期限	備註
1	法務部調查局桃園市調查處	桃園市桃園區縣府路19號	每2年1次	正安公共安全檢查股份有限公司	桃園市政府	112年	112年1月1日至114年12月31日	下次年度申報日期114年10月1日-114年12月31日
備註：請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								

附表二

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	下半年度實際保養日期						備註
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1	法務部調查局桃園市調查處	桃園市桃園區縣府路19號（電梯）	040186071	每1年1次	台灣通力電梯股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1141230	每月1次	17	14	18	15	11	4	

2	法務部 調查局 桃園市 調查處	桃園市桃 園區縣府 路19號 (地下機 械停車 場)	M34- 012864	每1年1 次	立明電機 工業股份 有限公司	高雄市機械 安全協會	1150216	每月 1次	29	19	25	28	22	10	
備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。															

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執 照字號	申報場 所樓層	依法應申 報頻率	申報 年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修 結果	申報日期	下次檢修 申報日期	備註
1	法務部調 查局桃園 市調查處	桃園市桃園 區縣府路19 號		B2F~7F	1 年1 次	113	唯安消防安全設 備有限公司	消士證字第 0296號	符合	2024/5/23	114 年 6月	
備註:請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。												

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場 所名稱	用電地址	電號	用電設 備檢驗 維護業 名稱	專任電 氣技術 人員執 照號碼	依規定每 6個月應辦 理之檢驗 日期(最近 1 次實際 辦理檢驗 日期)	檢驗方 式	檢驗 結果	完成改善並 報地方主管 機關備查日 期	預定下 次檢測 月份	自行委外 辦理維護 保養頻率	備註
1	法務部 調查局	桃園市桃園 區縣府路19	04-04-1799- 41-4(前棟)	翔順機 電技術	桃市電 技初字	113 年 4 月3日、	停電檢 驗、紅	合格	■已完成	114 年 4月、10	每年 1 次(停電	

	桃園市 調查處	號	04-04-1799- 08-3(後棟)	顧問有 限公司	第 DE60009 5-1號	113 年10 月7日 (紅 外線用電 設備檢 驗)、 113 年9月21日 (停電檢 驗)	外線用 電設備 檢驗、 發電機 保養			月	檢驗、紅 外線用電 設備檢 驗)、每 半年 1 次(發電 機保養)	
備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。												