

115年度臺東縣調查站建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降(電 梯)設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	(污水處 理場(含 設備)	機關內通 行道路	擋土牆(含 地錨)	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
辦公大樓 A、B 棟 辦理情形	✓	/	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	/	✓	✓	

備註:已完成 ✓ 、辦理中 △ (應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成 X (已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及 /

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名 稱	建築物地址	依法應申報 頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部調查局 臺東縣調查站 辦公大樓 A、 B 棟	臺東縣臺東市中興路二 段731號	每4年1次	黃斯勝建築師事 務所	臺東縣政府	112年	113年3月12日 至116年10月1 日	

備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字 號	申報場 所樓層	依法應申報 頻率	申 報 年 度	檢修機構或人 員	證書字號	檢修 結果	申報日期	下次檢修 申報日期	備註
1	法務部調 查局臺東 縣調查站	臺東縣臺東 市中興路二 段731號	90.4.3東工 使字第850 -11號	地下1 層至地 上4層	每1年1次	114 年	宇陽消防工程 有限公司	臺東縣消師 執字第 00005號	符合	114年5月 12日	115年 5月前	

備註:請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電器人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部調查局臺東縣調查站	臺東縣臺東市中興路二段731號	14192098690	德佳機電顧問有限公司	東電檢字第AP700003-12號	114年9月8日	非停電檢驗	合格	114年9月15日已完成	115年3月	每年2次	

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。