

113、114年度法務部調查局高雄市調查處建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目							建築物附屬設施						備註
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	
項目	建築物公共安全檢查	昇降(電梯)設備	消防設備	高低壓電力設備	自來水水塔	空調冰水主機及冷卻水塔	機械停車設備	污水處理場(含設備)	機關內通行道路	擋土牆(含地錨)	機關內路邊停車場及其遮雨棚	圍牆	
高雄市調查處處本部新大樓	√	√	√	√	√	√	√	/	√	/	√	√	
高雄市調查處處本部舊大樓	√	√	√	√	√	/	/	/	√	/	√	√	
高雄市調查處鳳山辦公室	√	/	√	√	√	/	/	/	√	/	√	√	

備註:已完成√、辦理中△(應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成X(已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及/

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表

項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構(主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部調查局 高雄市調查處處本部	高雄市前金區成功一路 428號	每2年1次	宏國建築物公共 安全檢查有限公 司	高雄市建築師公 會	112年	112年12月13日 至114年12月31 日	
2	法務部調查局 高雄市調查處 鳳山辦公室	高雄市鳳山區青年路一 段99號	每4年1次	宏國建築物公共 安全檢查有限公 司	高雄市建築師公 會	112年	112年12月13日 至116年12月31 日	

備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	114年上半年度實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	

1	高雄市調查處處本部新大樓	高雄市前金區成功一路428號	040148736	每半年1次	崇有實業股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	114年9月9日	每月1次	13日	4日	7日	9日			
2	高雄市調查處處本部舊大樓	高雄市前金區中正四路226號	02BK-100053	每半年1次	登暘機電有限公司	高雄市機械安全協會	114年4月15日	每月1次	2日	4日	17日	29日			登暘公司業於許可證有效期限前完成安全檢查，惟許可證尚於申報中。
備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。															

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	高雄市調查處處本部新大樓	高雄市前金區成功一路428號	高市工建築使字第00154號	B2F~10F	每年1次	114	吉祥缸消防工程有限公司	消士證字第3457號	符合	2025/04/10	115年 月5前	部分缺失已於檢查後立

												即改善。
2	高雄市調查處處本部舊大樓	高雄市前金區中正四路226號	高市工建築使字第00040號	B1F~6F	每年1次	114	吉祥缸消防工程有限公司	消士證字第3457號	符合	2025/04/10	115年 月5前	部分缺失已於檢查後立即改善。
3	高雄市調查處鳳山辦公室	高雄市鳳山區青年路一段99號	高縣建局建管字第6870號	B1F~4F	每年1次	114	吉祥缸消防工程有限公司	消士證字第3457號	符合	2025/04/11	115年 月5前	部分缺失已於檢查後立即改善。
備註:請確實依「 消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法 」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表,倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。												

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	高雄市調查處處本部新大樓	高雄市前金區成功一路428號	11131027001	聚國機電顧問有限公司	高經電技字第AY500336-1號	113年12月7日	停電檢驗或非停電檢驗	合格	■已完成	114年6月	每年2次	
2	高雄市調	高雄市前金	11143889112	聚國機電	高經電技	113年12月7日	停電	合格	■已完成	114年6月	每年2次	

	查處處本部舊大樓	區中正四路 226號		顧問有限公司	字第3682- 1號		檢驗 或非 停電 檢驗					
備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。												