

法務部調查局東部地區機動工作站建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：110年3月18日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	辦公大樓	<p>1. 建築法第77條。</p> <p>2. 消防法第6條及第9條。</p> <p>3. 電業法第60條。</p> <p>4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。</p> <p>5. 各類場所消防安全設備設置標準。</p> <p>6. 消防安全設備檢修及申報辦法。</p> <p>7. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。</p> <p>8. 機電設備維護契約。</p>	<p>1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每4年申報1次，最近1次申報日期為106年11月29日。</p> <p>2. 自來水水塔：依本單位訂定之「建築物維護管理手冊」，每年9月清洗1次。預計於今(110)年9月規劃清洗作業。</p> <p>3. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報1次，最近1次申報日期為109年5月29日。</p> <p>4. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理1次一般維護保養，並於每年3月及9月辦理檢驗，最近1次檢驗於110年3月8日辦理。</p>

法務部調查局東部地區機動工作站建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：110年3月18日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
		9. 建築物維護管理手冊。	
2	單位內通行 道路	建築物維護管理手冊。	依本單位訂定之「建築物維護管理手冊」，每年3月及9月各辦理1次檢查，最近1次檢查於110年3月15日辦理。
3	單位內路邊 停車場及其 遮雨棚	建築物維護管理手冊。	依本單位訂定之「建築物維護管理手冊」，每年3月及9月各辦理1次檢查，最近1次檢查於110年3月15日辦理。
4	站部圍牆	建築物維護管理手冊。	依本單位訂定之「建築物維護管理手冊」，每年3月及9月各辦理1次檢查，最近1次檢查於110年3月15日辦理。，最近1次檢查於110年3月15日辦理。