

法務部調查局基隆市調查站建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：112年3月22日

| 項次 | 建築物或設施名稱 | 維護管理規定 | 關鍵維護項目及辦理情形 |
|----|-------------------|---|---|
| 1 | 站部大樓 警衛室 靶場 | 1. 建築法第77條。 2. 消防法第6條及第9條。 3. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 4. 各類場所消防安全設備設置標準。 5. 消防安全設備檢修及申報辦法。 6. 建築物維護管理手冊。 | 1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每2年申報1次，最近1次申報日期為111年12月22日。 2. 自來水水塔：依本機關訂定之「建築物維護管理手冊」，每年3月及9月辦理1次檢查，最近1次檢查日期為112年3月9日。 3. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報1次，最近1次申報日期為111年5月20日。 |
| 2 | 站部通行道路及車道 | 建築物維護管理手冊。 | 依本機關訂定之「建築物維護管理手冊」，每年3月及9月各辦理1次檢查，最近1次檢查日期為112年3月22日。 |
| 3 | 站部兩側擋土牆 | 建築物維護管理手冊。 | 依本機關訂定之「建築物維護管理手冊」，每年3月及9月各辦理1次檢查，最近1次檢查日期為112年3月22日。 |
| 4 | 站部停車場及遮雨棚 | 建築物維護管理手冊。 | 依本機關訂定之「建築物維護管理手冊」，每年3月及9月各辦理1次檢查，最近1次檢查日期為112年3月22日。 |
| 5 | 圍籬 | 建築物維護管理手冊。 | 依本機關訂定之「建築物維護管理手冊」，每年3月及9月各辦理1次檢查，最近1次檢查日期為112年3月22日。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |